



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

**Прокуратура
Притобольного района**

ул. Кирова, д. 25, с. Глядянское, 641400

26 01.2021 №7-41/2-2021

Директору ГБУ «Галишевский
психоневрологический интернат»

Гречному В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований учреждения социального обслуживания с постоянным пребыванием граждан ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» в ходе, которой установлены нарушения законодательства.

Согласно ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья граждан являются соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 к основным принципам противодействия терроризму отнесены обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьей 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной

опасности Ф1.1 и предусматривает: оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). Вместе с тем, в нарушение указанных требований пожарной безопасности в учреждении отсутствует декларация пожарной безопасности. На момент проверки документации не предоставлено.

В нарушение п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» (далее - Постановление № 1479) в учреждении не предоставлено документального подтверждения прохождения обучения мерам пожарной безопасности лиц, допущенных к работе.

В соответствии с п. 2 Постановления № 1479 в отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Вместе с тем, в нарушение указанных требований в учреждении инструкция о мерах пожарной безопасности не утверждена.

В нарушение п. 9 Постановления № 1479 на момент проверки не предоставлено документального подтверждения проведенных практических тренировок по эвакуации людей.

Согласно п. 16 «к» Постановления № 1479 на объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. Вместе с тем, в нарушение указанных требований на путях эвакуации, а именно на лестничной площадке допускается размещение мебели (шкафа, полки для обуви).

В нарушение п. 26 Постановления № 1479, согласно которому запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в учреждении дверь эвакуационного выхода со второго этажа на лестницу 3го типа закрыта на ключ.

Согласно п. 54 Постановления № 1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Вместе с тем в нарушение указанных требований в учреждении техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации не проводится обслуживающей организацией с сентября 2020 года.

Кроме того, в нарушение п. 60 Постановления № 1479 в учреждение ответствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей). На момент проверки документации не предоставлено.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

Согласно п. 9.31. СП 2.1.3678-20 кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих. Вместе с тем, в нарушение указанных требований санитарных правил в учреждении помещение для хранения грязного белья не оборудовано стеллажами (мешки с грязным бельём складываются на полу).

В нарушение п. 9.49. СП 2.1.3678-20 согласно, которому работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств, работники учреждения обеспечены не достаточным количеством комплектов спецодежды (одним халатом и одним комплектом специальной одежды (косынка, костюм/брюки, пиджак).

Согласно п. 9.6. СП 2.1.3678-20 на территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников. Вместе с тем, в нарушение указанных требований на территории учреждения контейнерная площадка не имеет твёрдого покрытия и не оборудована устройством ограждения для установки мусоросборников.

Кроме того, спальные комнаты в интернате, оказывающем услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы на 4-ре человека, что не соответствует требованиям п. 9.10. СП 2.1.3678-20, согласно которому спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека.

Таким образом, не выполнение требований противопожарной безопасности и санитарных правил в учреждении социального обслуживания с постоянным проживанием граждан существенно нарушает права граждан в нём проживающих

на охрану жизни и здоровья, что терпимым быть не может и требует принятие неотложных и эффективных мер, в том числе организационного и дисциплинарного характера.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях закона.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить в прокуратуру района в письменной форме в предусмотренный законом месячный срок с момента получения представления.

Прокурор района
советник юстиции



М.В. Дресвянников