



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Курганской области

**Прокуратура
Кетовского района**

641310, Курганская область, с. Кетово,

ул. Энергетиков, 1
01.2021 7-41/2-2021
29 № _____

Директору ГБУ «Галишевский ПНИ»

Гречному В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
закона

Прокуратурой Кетовского района проведена проверка исполнения требований и норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в сфере трудового законодательства в деятельности ГБУ «Галишевский ПНИ».

Проверкой установлено, что вопреки п. 2.14, 2.16, 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для обеззараживания воздуха на участке (в зоне приготовления холодных блюд не оборудованы бактерицидные облучатели. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет незначительные повреждения и частично не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры.

В нарушение п. 9.19, 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» не все помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. В организации используется оборудование (мочная ванна с многочисленными сколами), покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В части соблюдения норм пожарной безопасности установлено, что в нарушение ч. 4 ст.4, ст. 6, п. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» палаты № 4, 11, 12 Отделения милосердия не имеют эвакуационного выхода (имеющийся выход не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным).

Вопреки п. 11, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

ОК № 000505

«О противопожарном режиме» не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «курение и пользование открытым огнем запрещено». Допускается курение вне специально отведенных для этого мест. Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (в жилом корпусе комнаты № 1 и 2 оборудованы только одним пожарным извещателем). Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, указанных в паспортах огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей с ведением учета их наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В ходе проверки правовых актов установлен факт несоответствия Правил внутреннего трудового распорядка ГБУ «Галишевский ПНИ» (далее – Правила) требованиям федерального законодательства.

В нарушение положений ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) правовой акт не содержит положений о том, что работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Вопреки положений ст. 65 ТК РФ Правила не содержит положений о том, что при приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.

Права работников, имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время также Правилами не установлены, что противоречит ст. 262.2. Трудового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных в нем нарушений, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора ГБУ «Галишевский ПНИ» по общим вопросам Притчина А.Н., старшей медицинской сестры ГБУ «Галишевский ПНИ» Ползуновой В.Н., специалиста по кадрам ГБУ «Галишевский ПНИ» Ершовой И.Г., а также иных лиц, виновных в указанных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



А.Ю. Герштанский